



® 张家港市威孚热能股份有限公司
Zhangjiagang Wilford Thermal Co.,Ltd.

电话:0512-58698700 传真:0512-58698850 地址:张家港市经济开发区南园路5号 邮编:215600

关于产品报验情况的说明 Instructions for product inspection

LDR0.1-0.7、LDR0.125-0.7 是我公司参照 TSG G0001《锅炉安全技术监察规程》和 TSG G0002《锅炉节能技术监督管理规程》以及 JB/T10393《电加热锅炉技术条件》设计开发的小型蒸汽锅炉，额定蒸汽压力 0.7MPa，设计正常水位水容积 47.5L。其设计图样及产品制造过程经江苏省特种设备安全监督检验研究院图样鉴定合格及产品监督检验合格，并出具产品监督检验合格证明。本产品根据 TSG G0001 第 1.4.4 条锅炉设备级别属于 D 级锅炉。可不需要安装告知，并且不实施安装监督检验。

张家港市威孚热能科技有限公司